

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
отдел надзорной деятельности по Ярославскому району Ярославской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

150043, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Розы Люксембург дом 17 к.1,  
телефон 72-01-85, 25-98-63, E-mail: ond\_ymr@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
управление надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославской области

ГУ МЧС

(наименование органа государственного пожарного надзора)

России по Ярославской области 150000 г. Ярославль, Красная Площадь, 8 тел. 79-08-15

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание № 60/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детский**  
**оздоровительный центр «Иволга» Ярославского муниципального района**

**(МАУДО ДОЦ «Иволга» ЯМР**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ярославского и  
Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору Максимова К.П. №60 от  
14.05.2021 г г, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 20 мая 2021 года по 15 ч. 00 мин. 16 июня  
2021 года государственным инспектором Ярославского и Некрасовского районов Ярославской  
области по пожарному надзору майором внутренней службы Роговой Анной Вадимовной  
проведена плановая выездная проверка по адресу: **Ярославская область, Ярославский район,**  
**деревня Нестерово**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего  
мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Алешиной Ириной Владимировной, зам. директора Хилининой М.В.  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Помещение главного пожарного поста (комната охраны) не соответствует требованиям: отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Затруднен доступ к приемно-контрольным приборам.	п. 10,54 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	20.05.2022	
2.	В помещении дежурного поста с круглосуточным пребыванием людей ( <b>общезитие</b> ) не организовано дежурство с обеспечением дежурного фонарем, средством индивидуальной защиты и телефонной связью	п. 6 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	20.05.2022	

3.	Огнетушители, расположенные на объекте не имеют специальных подставок из негорючих материалов, исключаящих их падение и опрокидывание	п. 60,409 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	20.05.2022	
4.	Не обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации из здания общежития (Ф 1.2)	Ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	20.05.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Ярославского и Некрасовского районов  
Ярославской области по пожарному надзору  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

« 16 » 06 20 24 г.



А.В.Рогова  
(подпись)

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

И.И.И.  
(подпись)  
« 16 » 06 20 24 г.

Александр Александрович  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору